

Indkomne forslag til pkt. 4 på generalforsamlingen d. 29 Marts 2011

Forslag indsendt af:

Jens Munk
Nordre Strandvej 137A
8240 Risskov

Hermed foreslår jeg, at der arbejdes på at etablere en dieseldreven pumpe som supplement til de to elektriske pumper i pumpestationen ved Egåens udløb i havet. Det er forhåbentlig sjældent, men desværre langt fra usandsynligt, at et højvande kan falde tidsmæssigt sammen med en strømafbrydelse, med deraf følgende oversvømmelse af boligområderne fra å-siden.

Forslag indsendt af:

Asker Bentsen
Strandvænget 4
DK 8240 Risskov

Jeg har også tænkt på, om vi ikke skulle drive 1-2 badebroer, så alt ikke hænger på den kommunale+ den, som Kræftens Bekæmpelses tidl dir Arne Rolighed i praksis har nedlagt (skamfuldt)